


### Jahresprotokoll Normierte Werte als Monatsmittelwerte

	SO <sub>2</sub>		HCL		HF		NO <sub>x</sub>		C <sub>ges</sub> *		Hg		Staub		CO	
	mg/m <sup>3</sup> <sub>(n, tr.)</sub>		mg/m <sup>3</sup> <sub>(n, tr.)</sub>		mg/m <sup>3</sup> <sub>(n, tr.)</sub>		mg/m <sup>3</sup> <sub>(n, tr.)</sub>		mg/m <sup>3</sup> <sub>(n, tr.)</sub>		µg/m <sup>3</sup> <sub>(n, tr.)</sub>		mg/m <sup>3</sup> <sub>(n, tr.)</sub>		mg/m <sup>3</sup> <sub>(n, tr.)</sub>	
Grenzwert	50	min./max.	10	min./max.	1	min./max.	150	min./max.	10	min./max.	30	min./max.	5	min./max.	50	min./max.
Jan 20	0,0	0/4	0,0	0/1	0,30	0,2/0,3	55,00	44/70	0,00	0/0	0,00	0/0	0,20	0,0/10	27,00	12/44
Feb 20	0,0	0/0	0,0	0/2	0,40	0,3/0,5	47,00	36/78	0,00	0/0	0,00	0/0	0,10	0,0/0,2	34,00	26/40
Mrz 20	0,0	0/0	0,0	0/1	0,40	0,4/0,5	42,00	32/54	0,00	0/0	0,00	0/0	0,10	0,0/0,6	29,00	12/13
Apr 20	0,0	0/1	0,0	0/1	0,40	0,4/0,5	50,00	27/73	0,00	0/0	0,00	0/0	0,50	0,1/1,2	13,23	13/13
Mai 20	0,0	0/1	0,0	0/0	0,50	0,4/0,5	66,00	45/79	0,00	0/0	0,00	0/0	0,80	0,1/2,5	6,00	1/15
Jun 20																
Jul 20																
Aug 20																
Sep 20																
Okt 20																
Nov 20																
Dez 20																



Emissionswerte als Monatsmittelwerte für  
Januar bis Dezember 2020  
03.06.2020  
Kraftwerksleiter Jörg Dobbrunz